

Telefon

Postanschrift:
(bei Briefen, Postkarten, usw.)
Postfach 10 24 40
86014 Augsburg

0821 6500-0

Hausanschrift:
(bei Paketen, Eilsendungen, usw.)
Johannes-Haag-Str. 7a
86153 Augsburg

Internet: www.swa-netze.de
E-Mail: marktpartner@swa-netze.de

| | | |
|---|---------------------|-----------------------|
| Elektrotechniker Eintragung | R. Klas | 0821 6500-8954 |
| Technische Anschlussbedingungen | S. Fischer | 0821 6500-8966 |
| Auskünfte zu VDE – Vorschriften | A. Acker | 0821 6500-8970 |
| Technische Koordination, Neuanlagen Anlagendimensionierung, Zähleranlagen Leistungserhöhungen, Beratung | A. Acker | 0821 6500-8970 |
| Anmeldung Inbetriebsetzung | B. Hieber | 0821 6500-8998 |
| Fragen zu Fernauslesungen Gewerbe mit Wandlermessung | H. Maurer | 0821 6500-8231 |
| Energietechnische Beratung für Speicherheizungen, Wärmepumpen Wohnungslüftungen mit Wärmerück- gewinnung | W. Bitsch | 0821 6500-8976 |
| Eigenerzeugungsanlagen: z.B. Photovoltaik- und Biogasanlagen, Wind- und Wasserkraftanlagen Blockheizkraftwerke | R. Wollmann | 0821 6500-8977 |
| Bauherrenhotline bei Fragen zum Standard-Hausanschluss | S. Fischer | 0821 6500-8956 |
| Kundencenter bei Fragen zu Stromtarifen im Privatbereich, An- und Abmeldungen | | 0821 6500-6500 |
| Energiegemeinschaft Augsburg | K. Schneller | 0821 6500-8122 |
| Baustromanschlüsse | O. Kämper | 0821 6500-8791 |



swa Netze GmbH

Hoher Weg 1
86152 Augsburg

TELEFON +49 821 6500 - 8956
MAIL marktpartner@swa-netze.de
WEB www.swa-netze.de

Informationen zum Verteilnetz

- **Inbetriebsetzung**

Die Inbetriebsetzung erfolgt in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. Die Anwesenheit des Errichters der elektrischen Anlage kann vom Netzbetreiber angefordert werden.
- **Netzanschluss (Hausanschluss)**

Befindet sich die Hausanschlusssicherung in der Trafostation oder im Kleinverteiler, so ist je Anschlusskabel am Kabelende in der Kundenanlage eine 3-polige Trennstelle in einem plombierbaren Gehäuse vorzusehen. Ebenso sind bei mehreren Wandlerzähleranlagen jede durch eine 3-polige Trennstelle nach der Hausanschlusssicherung aufzutrennen
- **Zählerbefestigungen**

Sofern die Bestimmung des Zählerplatzes für eine Anlage nach den einschlägigen Vorschriften unklar ist, nehmen die NB zusammen mit dem ausführenden Elektrofachbetrieb die Zählerplatzfestlegung vor. Es ist grundsätzlich mit dem NB abzuklären, welche Befestigungstechnik (Dreipunktbefestigung bzw. BKE-I Stecktechnik) für die Messeinrichtung vorzusehen ist.
- **Vorübergehend angeschlossene Anlagen**

Die Messeinrichtung kann nur montiert werden wenn am Baustromzählerschrank ein Vorhängeschloss mit dem Schließsystem der swa Netze GmbH angebracht ist. Die Vorhängeschlösser mit zwei Schlüsseln werden vom Technischen Servicebüro der swa Netze GmbH zum Selbstkostenpreis abgegeben.
- **Plombenverschlüsse**

Plombierungen sind durch den Netzbetreiber/Messstellenbetreiber/autorisierten Elektroinstallateur möglich.